


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1404/20-C-22042	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
2	GX-B1404/20-C-22043	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
3	GX-B1404/20-C-22044	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
4	GX-B1404/20-C-22045	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

5	GX-B1404/20-C-22046	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
6	GX-B1404/20-C-22047	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
7	GX-B1404/20-C-22048	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
8	GX-B1404/20-C-22049	2023. 1. 9	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		

9	GX-B1424/20-7-22001	2023. 1. 29	依据 NB/T 10176-2019 单轨吊 车综合判定合格。			
10	GX-B1424/20-7-22002	2023. 1. 29	依据NB/T 10176-2019单轨吊车 综合判定合格；依据MT/T 220- 1990 尾气所检项目合格。			
11	GX-B1306/21-C-22021	2023. 1. 29	所检项目合格。			
12	GX-B1306/21-C-22022	2023. 1. 29	所检项目合格。			

13	GX-B1306/21-C-22023	2023. 1. 29	所检项目合格。			
----	---------------------	-------------	---------	--	---	--