

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-5-24132	2024. 9. 3	本次共检绝缘手套62只，62只绝缘手套合格。	
2	GX-B1328/20-5-24133	2024. 9. 3	本次共检绝缘鞋62只，62只绝缘鞋合格。	
3	GX-B1301/23-5-24016	2024. 9. 2	综合判定:合格。	

4	GX-B1310/21-5-24246	2024/9/3	符合标准要求。	
5	GX-B1310/21-5-24247	2024/9/3	符合标准要求。	
6	GX-B1310/21-5-24244	2024/9/3	符合标准要求。	

7	GX-B1310/21-5-24245	2024/9/3	符合标准要求。	
8	GX-B1301/23-5-24017	2024/9/4	综合判定：合格。	
9	GX-B1310/21-5-24282	2024/9/4	符合标准要求。	

10	GX-B1328/20-5-24135	2024. 9. 4	本次共检验电器3支，3支验电器合格。	
11	GX-B1328/20-5-24136	2024. 9. 4	本次共检便携式接地和接地短路装置6套，6套便携式接地和接地短路装置合格。	
12	GX-B1328/20-5-24137	2024. 9. 4	本次共检验电器1支，1支验电器合格。	

13	GX-B1328/20-5-24138	2024.9.4	<p>本次共检便携式接地装置1支，1支便携式接地装置合格。</p>	
14	GX-B1404/20-5-24017	2024/9/5	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
15	GX-B1404/20-5-24018	2024/9/5	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

16	GX-B1404/20-5-24019	2024/9/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
17	GX-B1404/20-5-24020	2024/9/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
18	GX-B1404/20-5-24021	2024/9/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

19	GX-B1404/20-5-24022	2024/9/5	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
20	GX-B1310/21-5-24236	2024. 9. 5	符合标准要求。	
21	GX-B1310/21-5-24237	2024. 9. 5	符合标准要求。	

22	GX-B1310/21-5-24238	2024. 9. 5	符合标准要求。	
23	GX-B1310/21-5-24239	2024. 9. 5	符合标准要求。	
24	GX-B1310/21-5-24240	2024. 9. 5	符合标准要求。	

25	GX-B1310/21-5-24241	2024. 9. 5	符合标准要求。	
26	GX-B1310/21-5-24242	2024. 9. 5	符合标准要求。	
27	GX-B1310/21-5-24243	2024. 9. 5	符合标准要求。	

28	GX-B1310/21-5-24276	2024. 9. 5	符合标准要求。	
29	GX-B1310/21-5-24278	2024. 9. 5	符合标准要求。	
30	GX-B1310/21-5-24279	2024. 9. 5	符合标准要求。	

31	GX-B1310/21-5-24280	2024.9.5	符合标准要求。	
32	GX-B1310/21-5-24281	2024.9.5	符合标准要求。	